

## **ASL; Giovedì 10 Marzo; Guasto e ripristino tubazione impianto termoidraulico**

*Comunicato - 11/03/2016 - Avellino - [www.cinquerighe.it](http://www.cinquerighe.it)*

L'ASL di Avellino, diretta dal Mario Nicola Vittorio Ferrante, comunica l'avvenuto ripristino di tutti i Servizi Ambulatoriali del Distretto Sanitario di Avellino, sospesi nella prima mattinata di ieri, causa la rottura di una tubazione dell'impianto termoidraulico del presidio. Si ringrazia la rispettabile utenza per la comprensione dimostrata, segnalando che la stessa sarà ricontattata per usufruire della prestazione prevista.

Comunicato delle ore 13.30 (e poco più) di ieri.

L'ASL di Avellino segnala la temporanea interruzione delle prestazioni ambulatoriali presso la sede del Distretto Sanitario di Avellino in Via degli Imbimbo, causa la rottura di una tubazione dell'impianto termoidraulico, avvenuta prima dell'orario di inizio delle normali attività prestazionali, con la fuoriuscita di una ingente massa d'acqua che ha interessato parte delle sedi ambulatoriali ed uffici del primo piano. È in corso l'intervento di riparazione dell'impianto perché siano al più presto garantiti i servizi alla rispettabile utenza. Coloro che non hanno potuto usufruire delle prestazioni sanitarie previste saranno contattati telefonicamente per un nuovo appuntamento. Si confida nella comprensione della rispettabile utenza.

Comunicato delle ore 9.50 (e poco più) di ieri.

*Comunicato - 11/03/2016 - Avellino - [www.cinquerighe.it](http://www.cinquerighe.it)*